



ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Будівлі та споруди

СПОРУДИ ХОЛОДИЛЬНИКІВ. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ

ДБН В.2.2-XXX:20XX

(проект, перша редакція)

**Київ
МІНРЕГІОН УКРАЇНИ 202X**

ПЕРЕДМОВА

- 1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю «Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського»
- РОЗРОБНИКИ: **О. Шимановський**, д-р техн. наук; чл.-кор. НАН України (науковий керівник), **В. Адрианов**, **В. Гордеєв**, д-р техн. наук, **В. Гаврилова**, **О. Кордун**, **Я. Лимар**
- За участю: Асоціація «Український центр сталевих будівництва» (**К. Калафат**)
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТУАЛЬ» (**А. Махінько**, д-р техн. наук; **О. Борт**, к-т техн. наук)
- 2 ВНЕСЕНО: Міністерство розвитку громад та територій України
- 3 ПОГОДЖЕНО: Державна служба України з питань праці, лист _____ від _____
Державна служба України з надзвичайних ситуацій, лист _____ від _____
- 4 ЗАТВЕРДЖЕНО: наказ Міністерства розвитку громад та територій України від _____ .202_ р. № _____
- НАДАНО ЧИННОСТІ з ____ . _____ 20__ р.
- 5 НА ЗАМІНУ: На заміну СНиП 2.11.02-87

ЗМІСТ

1.	СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.....	4
2.	НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.....	4
3.	ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ.....	6
4.	ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	7
5.	ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА.....	8
6.	ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ.....	21
7.	ІНЖЕНЕРНЕ УСТАТКУВАННЯ.....	22
7.1	Водопостачання та каналізація.....	22
7.2	Опалення, вентиляція, кондиціонування.....	23
7.3	Електропостачання, електроустаткування та електроосвітлення.....	24

1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Ці норми поширюються на проектування нових і реконструкцію, капітальний ремонт споруд холодильників і приміщень для охолодження, заморожування і зберігання харчових продуктів.

1.2 Ці норми не поширюються на проектування споруд холодильників для зберігання вибухових, радіоактивних і сильнодіючих отруйних речовин, газів у тарі з тиском більше ніж 70 кПа, фармакологічної продукції.

1.3 Ці норми не поширюються на проектування компресорних відділень, складів холодоагентів, градирень та технологічного обладнання.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цих Нормах є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проектної документації на будівництво

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги

ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення

ДБН В.2.2-XXX:20XX Складські будівлі. Основні положення¹

ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення

¹ Остаточна редакція проекту норм знаходиться на етапі погодження центральними органами виконавчої влади

ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту

ДБН В.2.5-64 :2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I.
Проектування. Частина II. Будівництво

ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування

ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування

ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди.
Основні положення проектування

ДБН В.2.6-31:2016 Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-220:2017 Покриття будівель і споруд

ПУЕ 2017 Правила улаштування електроустановок

ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та
зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою

ДСТУ Б В.2.5-82:2016 Електробезпека в будівлях і спорудах.
Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом

ДСТУ Б В.2.6-189:2013 Методи вибору теплоізоляційного матеріалу
для утеплення будівель

ДСТУ Б В.2.7-182:2009 Будівельні матеріали. Методи визначення
терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних
ізоляційних матеріалів у розрахункових та стандартних

ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Захист від небезпечних геологічних
процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Будівельна
кліматологія

ДСТУ-Н Б В.2.6-192:2013 Настанова з розрахункової оцінки
тепловологісного стану огорожувальних конструкцій

ДСТУ 4809:2007. Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної
безпеки та методи випробування

ДСТУ 8828:2019 Пожежна безпека. Загальні положення

ДСТУ ISO 3864-1:2005 Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 1. Принципи проектування знаків безпеки для робочих місць та місць громадського призначення (ISO 3864-1:2002, IDT)

ДСТУ EN 12845:2016 (EN 12845:2015, IDT) Стационарні системи пожежогасіння. Автоматичні спринклерні системи. Проектування, монтування та технічне обслуговування

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Визначення термінів «будинок», «будівля», «споруда», «комплекс», «капітальний ремонт», «реконструкція» наведено у ДБН А.2.2-3.

Визначення термінів «антресоль», «висотне стелажне зберігання», «ворота докового типу», «платформа», «рампа», «складська будівля» наведено у ДБН В.2.2-XXX.

Визначення терміну «автоматизована система пожежогасіння» наведено у ДБН В.2.5-56.

Нижче подано терміни, вжиті у цих нормах, та визначення позначених ними понять.

3.1 повітряно-теплова завіса

Пристрій, що перешкоджає надходженню зовнішнього теплого чи холодного повітря через прорізи (двері, ворота) до приміщення шляхом нагнітання повітря на зустріч потоку

3.2 холодильник

Споруда зі штучним охолодженням повітря у приміщеннях, призначених для обробки, охолодження, заморожування і зберігання продуктів харчування

3.3 блок зберігання

Частина холодильника, що складається з охолоджуваних приміщень та транспортних коридорів

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Під час проектування будівель холодильників потрібно передбачати заходи, спрямовані на попередження виникнення вибуху та пожежі.

4.2 Адміністративні приміщення холодильників потрібно проектувати з урахуванням вимог ДБН В.2.2-40. Необхідну площу світлових прорізів адміністративних приміщень слід приймати відповідно до вимог ДБН В.2.5-28.

4.3 Споруди холодильників включають блок зберігання, а також побутові, адміністративні та інші приміщення, якщо це не суперечить технологічним та санітарним вимогам, а також вимогам розділу 5.

4.4 Висоту приміщень призначають з урахуванням застосовуваної механізації складських процесів, висоти стелажних систем та висоти розміщення систем гасіння пожежі.

4.5 Висота від підлоги до низу конструкцій та виступних елементів комунікацій та устаткування в місцях регулярного проходу людей і на шляхах евакуації повинна становити не менше ніж 2,1 м.

4.6 Колони, обрамлення прорізів, опори стелажних систем у місцях руху наземного складського транспорту повинні мати маркування безпеки для позначення небезпечних місць відповідно. Маркування безпеки для позначення небезпечних місць потрібно виконувати у вигляді нахилених під кутом від 45° до 60° смуг однакової ширини, що чергуються, шириною від 30 мм до 200 мм, жовтого сигнального та чорного контрастних кольорів відповідно до ДСТУ ISO 3864-1. Ширину смуг потрібно встановлювати залежно від розміру об'єкта та відстані, з якої попередження має бути видно.

4.7 Конструкції та матеріали основ і покриттів підлог приміщень холодильників потрібно призначати з урахуванням сприйняття навантажень від складованих вантажів, локального навантаження від стелажних

систем, виду та інтенсивності механічних впливів складського транспорту, пилоутворення та вимог пожежної безпеки. Під час проектування підлоги також потрібно враховувати навантаження від монтажних машин та механізмів.

4.8 У холодильниках із від'ємними температурами повітря у блоці зберігання слід передбачати заходи щодо попередження морозного здимання ґрунтів. Дозволяється не виконувати захист від морозного здимання ґрунтів якщо глибина залягання таких ґрунтів становить більше ніж 1/3 ширини холодильника.

4.9 Для зарядки електричних елементів живлення складського електричного транспорту необхідно передбачати окреме приміщення з безпосереднім виходом назовні, обладнане вентиляційною системою, відокремленою від інших вентиляційних систем будівлі. Під час проектування електричних мереж таких приміщень потрібно передбачати одночасну активацію і роботу вентиляційної системи за умови ввімкнених зарядних пристроїв.

4.10 Вантажно-розвантажувальні рампи і платформи, стелажні системи та вимоги щодо проходів та проїздів під стелажними системами потрібно проектувати з урахуванням вимог ДБН В.2.2-XXX:202X «Складські будівлі. Основні положення».

5. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

5.1 Заходи щодо пожежної безпеки у будинках холодильників слід проектувати з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7. Забороняється використовувати будинки холодильників, як складські будинки під час вимкнення холодильного обладнання.

5.2 Планування територій будинків холодильників та значення мінімальних протипожежних відстаней приймають згідно із ДБН В.2.2-12.

5.3 До будинків холодильників допускається прибудовувати виробничі і адміністративно-побутові приміщення, які повинні відокремлюватися:

- для будинків I та II ступеню вогнестійкості – протипожежними стінами 1-го типу;
- для будинків III- IVa ступеню вогнестійкості – протипожежними стінами 3-го типу.

При цьому такі приміщення повинні мати евакуаційні виходи, які ведуть безпосередньо назовні.

5.4 Ступінь вогнестійкості будинків холодильників залежно від категорії будинку за вибухопожежною та пожежною небезпекою (далі - категорія), кількості поверхів будинку та від площі поверху в межах протипожежного відсіку слід приймати згідно із таблицею 1.

Таблиця 1 – Ступінь вогнестійкості будинків холодильників

Ступінь вогнестійкості будинку	Категорія будинку	Кількість поверхів будинку	Максимальна площа поверху в межах протипожежного відсіку, м ²
II	B	6	10500
	Д	6	не обмежується
III	B	1	3500
	Д	1	5200
IIIa	B	1	7800
	Д	1	не обмежується
IIIб	B	1	7800
	Д	1	10500
IV	B	1	2200
	Д	1	3500
IVa	B	1	3500
	Д	1	5200
V	B	1	1200
	Д	1	2200

Примітка 1. Площу поверху в межах протипожежного відсіку визначають згідно із ДБН В1.1-7.

Примітка 2. Допускається збільшувати площу протипожежного відсіку удвічі за наявності спринклерної системи пожежогасіння, що відповідає ДСТУ Б EN 12845, за винятком будинків IIIб, IV, IVa та V ступенів вогнестійкості.

Примітка 3. Категорію будинків та приміщень холодильників за вибухопожежною та пожежною небезпекою встановлюють відповідно до ДСТУ Б В.1.1-36.

5.5 Під час розміщення в одному будинку або приміщенні технологічних процесів з різною вибухопожежною і пожежною

небезпекою слід передбачати заходи щодо попередження вибуху і поширення пожежі.

5.6 Приміщення категорій А та Б слід розміщувати біля зовнішніх стін будинку та на верхніх поверхах. Розміщення приміщень категорій А та Б у цокольних, підвальних та підземних поверхах не допускається.

5.7 Приміщення категорій А, Б та В слід відокремлювати від інших приміщень та між собою протипожежними перешкодами, тип яких визначається залежно від нормованого класу вогнестійкості конструкції, але не нижче ніж перегородками 1-го типу (стінами 3-го типу) та перекриттями 3-го типу. У матеріалах зовнішніх стін таких приміщень слід використовувати негорючі матеріали.

5.8 У будинках холодильників блок зберігання (охолювані приміщення з транспортним коридором) слід відокремлювати від решти приміщень протипожежною стіною (перекриттям) 1-го типу у будинках I ступеня вогнестійкості, протипожежною стіною (перекриттям) 2-го типу у будинках II, III та IIIб ступенів вогнестійкості, протипожежною стіною (перекриттям) 3-го типу у будинках IIIа, IV та IVа ступенів вогнестійкості.

5.9 Під час улаштування в протипожежних перешкодах прорізів слід передбачати комплекс заходів щодо запобігання поширенню пожежі та проникнення горючих газів, парів легкозаймистих і горючих рідин, пилу, здатних утворити вибухонебезпечні концентрації, в суміжні поверхи і приміщення.

5.10 У місцях прорізів у протипожежних перешкодах, що відокремлюють приміщення категорій А і Б від інших приміщень, слід передбачати тамбур-шлюзи 1-го типу з постійним підпором повітря. Рівень підпору повітря повинен становити не менше ніж 20 Па при зачинених дверях. Улаштовувати загальний тамбур-шлюз для двох і більше приміщень не допускається.

5.11 Евакуаційні коридори слід відокремлювати від інших приміщень:

- для будинках I, II, III, IIIa та IIIб ступенів вогнестійкості протипожежними перегородками 1-го типу;
- для будинках IV, IVa ступенів вогнестійкості протипожежними перегородками 2-го типу.

У будинках категорії В (крім будинків V ступеня вогнестійкості) евакуаційні коридори слід розділяти через кожні 60 м протипожежними перегородками 2-го типу з дверима 3-го типу.

5.12 Перекриття над підземними, підвальними та цокольними поверхами повинні мати клас вогнестійкості не менше ніж REI 60 (для будинків I ступеня вогнестійкості) та REI 45 (для будинків інших ступенів вогнестійкості, за винятком будинків V ступеня вогнестійкості).

5.13 В приміщеннях категорій А та Б забороняється проектувати підвісні стелі. Конструктивні елементи підвісних стель, заповнення їх каркаса та ізоляція трубопроводів і повітроводів, розташованих над підвісними стелями, слід виконувати з негорючих матеріалів.

5.14 Конструкції закритих платформ і навісів, що примикають до будинків (за винятком будинків V ступеня вогнестійкості), слід приймати з негорючих матеріалів.

5.15 Для ізоляції холодильних камер слід використовувати матеріали групи горючості не нижче ніж Г1 для будинків холодильників I, II ступенів вогнестійкості та не нижче ніж Г2 для будинків холодильників III, IIIa, IIIб, IV, IVa ступенів вогнестійкості.

5.16 У будинках I, II і III ступенів вогнестійкості теплоізоляція з матеріалів груп горючості Г1 та Г2 повинна розділятися протипожежними поясами на ділянки площею, не більше:

- 500 м² - при застосуванні теплоізоляційних матеріалів групи горючості Г2;
- 1000 м² - при застосуванні теплоізоляційних матеріалів групи горючості Г1.

Протипожежні пояси повинні бути шириною не менше 500 мм з негорючих теплоізоляційних матеріалів з коефіцієнтом теплопровідності не більше ніж $0,174 \text{ Вт}/(\text{м}\cdot^\circ\text{C})$ і водопоглинанням не більше 5 % за об'ємом за 24 год.

Протипожежні пояси повинні щільно примикати до конструкцій. У них не допускається влаштування отворів і проходження комунікацій.

Теплоізоляція, яка виконана із матеріалів груп горючості Г1 та Г2 з боку приміщень має бути захищена негорючим матеріалом.

5.17 Верхній шар покрівлі будинків холодильників слід виконувати із негорючих матеріалів.

5.18 Евакуаційні виходи не допускається передбачати через приміщення категорій А, Б та протипожежні тамбур-шлюзи при цих приміщеннях.

Допускається передбачати один евакуаційний вихід (без влаштування другого) через приміщення категорій А і Б з приміщень, які розташовані на тому ж поверсі та в яких розміщено інженерне обладнання для обслуговування таких приміщень категорій А і Б, і в яких виключено постійне перебування людей. При цьому відстань від найвіддаленішої точки таких приміщення з інженерним обладнанням до евакуаційного виходу з приміщень категорій А та Б не перевищує 25 м.

5.19 Допускається передбачати один евакуаційний вихід (без влаштування другого) за наступних умов:

а) з будь-якого поверху будинку I, II ступенів вогнестійкості з кількістю надземних поверхів не більше чотирьох, з приміщеннями категорії Д при кількості працюючих в найбільш чисельній зміні на кожному поверсі не більше п'яти і площі поверху не більше 300 м^2 ;

б) з приміщення, розташованого на будь-якому поверсі (крім підземного, підвального та цокольного), якщо цей вихід веде до двох евакуаційних виходів з поверху, відстань від найбільш віддаленого

робочого місця до виходу з приміщення не перевищує 25 м і кількість працюючих в найбільш чисельній зміні не перевищує:

5 осіб – в приміщенні категорій А, Б;

25 осіб – в приміщенні категорії В;

50 осіб – в приміщенні категорій Д;

в) з одноповерхових будинків площею не більше ніж 108 м². При цьому кількість працюючих в найбільш численній зміні не повинна перевищувати 25 осіб. У зазначених будинках слід передбачати 25% вікон, що відкриваються назовні без захисних сіток і решіток.

5.20 В якості другого евакуаційного виходу із другого та вищих поверхів допускається приймати сходи типу С3, якщо кількість працюючих на кожному поверсі (крім першого) в найбільш численній зміні не перевищує:

15 осіб - в будинках з приміщеннями будь-якої категорії;

100 осіб - в двоповерхових будинках з приміщеннями категорії В;

100 осіб - категорій Д.

5.21 З підвалів і цокольних поверхів площею понад 300 м², слід передбачати не менше двох евакуаційних виходів. Евакуаційні виходи з підвалів з приміщеннями категорій Д допускається проектувати в приміщення зазначеної категорії, що розташовані на першому поверсі. Евакуаційні виходи з підвалів з приміщеннями категорій В слід передбачати назовні безпосередньо або по відокремленим сходовим кліткам згідно із п.7.2.1 ДБН В.1.1-7.

Відстань від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу з приміщення не повинна перевищувати значень, наведених в табл. 2, за винятком п. 5.22. При проміжних значеннях об'єму приміщень відстані визначаються лінійною інтерполяцією.

Таблиця 2 – Відстані до найближчого евакуаційного виходу

Об'єм приміщення, тис.м ³	Категорія приміщення	Ступінь вогнестійкості будинку	Відстань, м, при щільності людського потоку в загальному проході, осіб/м ²		
			до 1	понад 1 до 3	понад 3 до 5
До 15	А, Б	I, II, IIIa	40	25	15
	В	I, II, IIIa,	100	60	40
		IIIб, IV, V	70	40	30
30	А, Б	I, II, IIIa	60	35	25
	В	I, II, III, IIIa,	145	85	60
		IIIб, IV	100	60	40
40	А, Б	I, II, IIIa	80	50	35
	В	I, II, III, IIIa	160	95	65
		IIIб, IV	110	65	45
50	А, Б	I, II, IIIa	120	70	50
	В	I, II, III, IIIa	180	105	75
60 та більше	А, Б	I, II, IIIa	140	85	60
60	В	I, II, III, IIIa	200	110	85
80 та більше	В	I, II, III, IIIa	240	140	100
Незалежно від об'єму	Д	I, II, III, IIIa	не обмежується		
		IIIб, IV	160	95	65
		V	120	70	50

Примітка: Щільність людського потоку визначається згідно із ДСТУ 8828.

5.22 Відстані в таблиці 2 встановлені для приміщень висотою до 6 м (для одноповерхових будинків висота приймається до низу несучих конструкцій покриття). При висоті приміщень більше 6 м відстані дозволяється збільшувати: при висоті приміщення 12 м - на 20%, 18 м - на 30%, 24 м - на 40%. При проміжних значеннях висоти приміщень збільшення відстаней визначається лінійною інтерполяцією. При цьому значення відстані від найбільш віддаленого робочого місця до найближчого евакуаційного виходу повинно бути не більше 140 м для приміщень категорій А, Б, 240 м - для приміщень категорії В.

5.23 Відстань по коридору від дверей найбільш віддаленого приміщення до найближчого виходу назовні або в сходову клітку не повинна перевищувати значень, наведених у таблиці 3. Щільність людського потоку в коридорі визначається як відношення площі горизонтальної проекції всіх людей, що евакуюються із приміщень в

коридор, до площі цього коридору, при цьому розрахункова ширина коридору приймається з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7.

Таблиця 3 – Відстань по коридору від дверей найбільш віддаленого приміщення до найближчого виходу назовні або в сходову клітку

Розташування виходу	Категорія приміщення	Ступінь вогнестійкості будинку	Відстань по коридору, м, до виходу назовні або в найближчу сходову клітку при щільності людського потоку в коридорі, осіб/м ²			
			до 2	понад 2 до 3	понад 3 до 4	понад 4 до 5
Між двома виходами назовні або сходовими клітками	А, Б	I, II, IIIa	60	50	40	35
			120	95	80	65
	В	I, II, IIIa, IIIб, IV, V	85	65	55	45
			60	50	40	35
	Д	I, II, III, IIIa, IIIб, IV, V	180	140	120	100
			125	100	85	70
90	70	60	50			
У тупиковий коридор	Незалежно від категорії	I, II, III, IIIa, IIIб, IV, V	30	25	20	15
			20	15	15	10
			15	10	10	8

5.24 Ширину евакуаційного виходу з приміщень слід приймати в залежності від загальної кількості людей, що евакуюються через цей вихід, і кількості людей на 1 м ширини виходу, встановленого в таблиці 4, але не менше 0,8 м, а при наявності в числі працюючих маломобільних груп – 0,9 м.

Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу, встановлених в таблиці 4, з приміщень заввишки більше 6 м допускається збільшувати: при висоті приміщення 12 м - на 20%, 18 м - на 30%, 24 м - на 40%; при проміжних значеннях висоти приміщень збільшення кількості людей на 1 м ширини виходу визначається інтерполяцією.

5.25 Ширину евакуаційного виходу з коридору назовні або в сходову клітку слід приймати в залежності від загальної кількості людей, що евакуюються через цей вихід, і кількості людей на 1 м ширини виходу, встановленого в таблиці 5, але не менше 0,8 м, а при наявності в числі працюючих маломобільних груп – не менше 0,9 м.

Таблиця 4 – Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу

Об'єм приміщення, тис.м ³	Категорія приміщення	Ступінь вогнестійкості будинку	Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу (дверей), осіб.
15	А, Б	I, II, IIIa	45
		IIIб, IV	75
	В	I, II, III, IIIa	110
		V	55
30	А, Б	I, II, IIIa	65
	В	I, II, III, IIIa	155
		IIIб, IV	110
40	А, Б	I, II, IIIa	85
	В	I, II, III, IIIa	175
		IIIб, IV	120
50	А, Б	I, II, IIIa	130
	В	I, II, III, IIIa	195
		IIIб	135
60 та більше	А, Б	I, II, IIIa	150
60	В	I, II, III, IIIa	220
		IIIб	155
80 та більше	В	I, II, III, IIIa	260
Незалежно від об'єму	Д	I, II, III, IIIa	260
		IIIб, IV	180
		V	130

Таблиця 5 – Ширина евакуаційного виходу з коридору назовні або в сходову клітку

Категорія приміщення	Ступінь вогнестійкості будинку	Кількість людей на 1 м ширини евакуаційного виходу з коридору, осіб.
А, Б	I, II, IIIa	85
В	I, II, III, IIIa	175
	IIIб, IV	120
	V	85
	Д	I, II, III, IIIa
Д	IIIб, IV	180
	V	130

5.26 Ширину маршу сходів слід приймати не менше розрахункової ширини евакуаційного виходу з поверху з найбільш широкими дверима в сходову клітку, але не менше 1 м. Ширину проходів і сходів до одиночних робочих місць допускається приймати 0,7 м.

При наявності в числі працюючих маломобільних груп ширину маршу сходів слід приймати не менше 1,35 м.

5.27 Ширина евакуаційних коридорів повинна становити не менше ніж 2 м. Забороняється влаштовувати у евакуаційних коридорах тупикові частини, що перевищують 25 м.

5.28 Із будинків холодильників допускається влаштовувати один з евакуаційних виходів на вантажну платформу безпосередньо з сходової клітки або через транспортний коридор; при цьому на автомобільній платформі слід влаштовувати огорожені і обладнані поручнями спуски (сходи) навпроти виходів зі сходових кліток, а на залізничній платформі виділяти пішохідні зони шириною не менше 1 м, що ведуть до виходу і оснащені знаками безпеки.

Закрита вантажна платформа повинна мати не менше двох виходів назовні.

5.29 Двері і ворота з електричним або пневматичним приводом механізмів відкривання і закривання повинні бути забезпечені пристроями їх відкривання вручну.

У воротах, призначених для евакуації людей, слід передбачати хвіртки без порогів або з порогами висотою не більше 100 мм.

5.30 На шляхах евакуації використовують будівельні матеріали із показниками, які відповідають вимогам ДБН В.1.1-7.

5.31 Автоматичною системою пожежної сигналізації оснащуються:

- підвальні приміщення, які оснащені евакуаційним виходом, що веде безпосередньо назовні, із площею до 700 м² включно;
- підвальні приміщення, які не оснащені евакуаційним виходом, що веде безпосередньо назовні, із площею до 300 м² включно;
- усі приміщення надземних поверхів (окрім, душових, вмивальних та санітарних вузлів) в тому числі приміщення холодильних камер;
- простір у підвісних стелях, в якому прокладені кабельні лінії із горючою ізоляцією та кількістю кабелів від 5 до 12 включно.

Виведення сигналу від систем пожежної сигналізації слід передбачати в приміщення з цілодобовим перебуванням чергового персоналу.

5.32 Приміщення машинних і апаратних відділень холодильних установок, які використовують токсичні та (або) легкозаймісті холодоагенти слід оснащувати сигналізаторами концентрації парів газу. Сигнал від спрацювання сигналізатору концентрації парів газу повинен давати команду на запуск вентиляторів системи аварійної вентиляції цього приміщення.

5.33 Автоматичною системою пожежогасіння оснащуються:

- підвальні приміщення, які оснащені евакуаційним виходом, що веде безпосередньо назовні, із площею понад 700 м²;
- підвальні приміщення, які не оснащені евакуаційним виходом, що веде безпосередньо назовні, із площею понад 300 м²;
- приміщення машинних і апаратних відділень холодильних установок;
- простір у підвісних стелях, в якому прокладені кабельні лінії із горючою ізоляцією та кількістю кабелів більше ніж 12.

Холодильні камери системами автоматичного пожежогасіння не оснащуються.

5.34 Будинки холодильників слід оснащувати протипожежним водопостачанням для внутрішнього пожежогасіння згідно із ДБН В.2.5-64 та зовнішнього пожежогасіння згідно із ДБН В.2.5-74.

5.35 Протипожежне водопостачання для внутрішнього пожежогасіння в охолоджувальній частині будинків холодильників (холодильні камери з транспортним коридором) не передбачають.

Розрахункові витрати води для протипожежного водопостачання на зовнішнє пожежогасіння слід приймати як для будинків категорії В.

5.36 Будинки холодильників слід оснащувати освітленням безпеки згідно із ДБН В.2.5-23. Над дверима із зовні холодильних камер слід

передбачати світлове табло «людина в камері», яке вмикається автоматично під час вмикання освітлення в камері та в ручному режимі вимикачем, який розташовують біля входу до камери.

5.37 Систему протидимного захисту слід передбачати:

- у підвальних приміщеннях категорії В;
- у евакуаційних коридорах;
- у закритих вантажних платформах.

5.38 Підвальні приміщення оснащуються системою димовидалення із природним спонуканням, якщо ширина кожної частини такого приміщення (рахуючи від зовнішньої стіни), не перевищує 30 м. У зазначених приміщеннях передбачені вікна шириною не менше ніж 0,75 м і висотою не менше ніж 1,2 м. Сумарна площа вікон прийнята не менше ніж 0,2 % площі підлоги приміщень. У приміщеннях площею більше ніж 1000 м² слід передбачати не менше двох вікон.

5.39 Підвальні приміщення, які розташовані не біля зовнішніх стін оснащуються примусовою системою димовидалення.

5.40 Приміщення машинних і апаратних відділень холодильних установок, які використовують токсичні та (або) горючі холодоагенти слід оснащувати аварійною системою вентиляції.

5.41 Вентилятори і електродвигуни для витяжної аварійної вентиляції приміщень машинних і апаратних відділень холодильних установок, які використовують токсичні та (або) горючі холодоагенти необхідно передбачати у вибухонебезпечному виконанні.

5.42 Будинки холодильників та приміщення категорії А та Б повинні буди оснащені легкоскридними конструкціями. Необхідна площа легкоскридних конструкцій визначається розрахунком. За відсутності розрахункових даних площа легкоскридних конструкцій повинна становити не менше ніж 0,05 м² на 1 м³ – для категорії А та 0,03 м² на 1 м³ – для категорії Б.

5.43 Приміщення машинних і апаратних відділень холодильних установок, які використовують токсичні холодоагенти слід розміщувати в окремих одноповерхових без підвалів будинка I, II або IIIa ступенів вогнестійкості або прибудовах до будинків холодильників, які відокремлені протипожежними стінами 1-го типу.

5.44 Приміщення машинних і апаратних відділень холодильних установок, які використовують горючі холодоагенти слід розміщувати на першому поверсі будинків холодильників, відокремлюючи їх від інших приміщень протипожежними перегородками 1-го та перекриттями 3-го типів (за винятком будинків V ступеня вогнестійкості). При цьому, приміщення машинних і апаратних відділень холодильних установок, які використовують легкозаймісті холодоагенти слід розміщувати біля зовнішніх стін будинків.

5.45 Над приміщеннями машинних і апаратних відділень холодильних установок, які використовують токсичні та(або) легкозаймісті холодоагенти забороняється розташовувати приміщення з постійними робочими місцями, а також адміністративні та побутові приміщення.

5.46 Не допускається заглиблення підлоги машинного (апаратного) відділення холодильних установок, які використовують токсичні та(або) горючі холодоагенти нижче запланованої позначки території.

5.47 У приміщеннях машинних і апаратних відділень холодильних установок допускається влаштування відкритого приямку глибиною до 2,5 м для установки апаратів і насосів. Приямок повинен мати не менше двох сходів, а при глибині приямку більше 2 м - вихід безпосередньо назовні.

5.48 Приміщення машинних відділень холодильних установок, які використовують токсичні та(або) горючі холодоагенти повинні мати не менше двох виходів, один з яких безпосередньо назовні. Допускається влаштування одного з виходів через тамбур-шлюз (з постійним підпором

повітря 20 Па) в коридор підсобно-побутових приміщень машинного відділення.

6. ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

6.1 Споруди холодильників, їх системи опалення, охолодження, освітлення та вентиляції мають бути запроектовані таким чином, щоби забезпечувалось виконання основної вимоги з економії енергії і енергоефективності згідно ДБН В.1.2-11.

6.2 Огороджувальними конструкціями споруд холодильників є зовнішні огороджувальні конструкції і внутрішні огороджувальні конструкції, що розділяють приміщення з різними проєктними температурними умовами експлуатації. Вибір теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій здійснюють в залежності від розрахункових значень температури зовнішнього повітря, сумарної (прямої і розсіяної) сонячної радіації, яка надходить на відповідні огороджувальні конструкції, швидкості вітру, що приймаються у відповідності до ДСТУ-Н Б В.1.1-27, проєктних значень температур у приміщеннях, що охолоджуються..

6.3 Сумарний вплив температури зовнішнього повітря і сонячної радіації оцінюється еквівалентної температурою зовнішнього повітря °С, яка визначається згідно ДСТУ Б В.2.6-189.

6.4 Мінімальну товщину теплоізоляційного шару огороджувальних конструкцій охолоджувальних камер споруд холодильників слід приймати таким чином, щоб тепловий потік g , Вт/м², що обумовлений різницею температур між внутрішнім та зовнішнім середовищами, відповідав вимогам:

$$g \leq 8,5 \text{ Вт/м}^2 \quad (6.1)$$

6.5 Мінімально допустиме значення приведенного опору теплопередачі зовнішніх огороджувальних конструкцій, R_{qmin} , м²·К/Вт,

приміщень, що не відносяться до охолоджувальних камер споруд холодильників визначають відповідно до ДБН В.2.6-31 і порівнюють з приведеним опором теплопередачі $R_{\Sigma пр}$, $m^2 \cdot K / Wt$, огорожувальної конструкції, що розраховують за ДСТУ Б В.2.6-189.

6.6 Для зовнішніх огорожувальних конструкцій споруд холодильників, що опалюються та/або охолоджуються, і внутрішніх конструкцій, що розділяють приміщення, температура повітря в яких відрізняється на 4 °С та більше, обов'язкове виконання санітарно-гігієнічних умов відповідно до ДБН В.2.6-31.

6.7 Вологісний стан огорожувальних конструкцій споруд холодильників та охолоджувальних камер повинен відповідати вимогам згідно ДСТУ-Н Б В.2.6-192. При цьому, допустиме за теплоізоляційними характеристиками збільшення вологості матеріалу Δw_d , % за масою, в конструкції приймають згідно ДБН В.2.6-31.

6.8 Розрахункові значення теплофізичних характеристик матеріалів огорожувальних конструкцій приймають згідно з ДСТУ Б В.2.6-189 або встановлюють експериментально згідно з ДСТУ Б В.2.7-182.

6.9 Проектування огорожувальних конструкцій покриттів споруд здійснюють відповідно до положень ДБН В.2.6-220.

6.10 Проектування теплоізоляційної оболонки споруд холодильників потрібно виконувати із застосуванням теплоізоляційних матеріалів з терміном ефективної експлуатації, відповідно вимогам ДСТУ Б В.2.6-189 згідно методики за ДСТУ Б В.2.7-182.

7. ІНЖЕНЕРНЕ УСТАТКУВАННЯ

7.1 Водопостачання та каналізація

7.1.1 У холодильниках потрібно передбачати господарсько-питне та протипожежне водопостачання, каналізацію та водостоки.

7.1.2 Системи водопостачання та каналізації, у тому числі, системи протипожежного водопостачання, холодильників потрібно проектувати з

дотриманням вимог ДБН В.1.1-7, ДБН В.2.5-56, ДБН В.2.5-64, ДБН В.2.5-74, ДБН В.2.5-75. Проектування водовідведення потрібно виконувати відповідно до ДБН В.2.6-220.

7.1.3 Трубопроводи водостоків потрібно розраховувати на внутрішній тиск від гідростатичного напору у разі їх засмічення чи обледеніння.

7.2 Опалення, вентиляція, кондиціонування

7.2.1 Температуру, відносну вологість та швидкість руху повітря у блоці зберігання потрібно приймати відповідно до вимог технології зберігання.

7.2.2 У складських приміщеннях, щодо яких вимогами технологічного проектування температуру внутрішнього повітря не нормовано, опалення допускається не передбачати. У цьому разі, за наявності системи водяного пожежогасіння, необхідно забезпечити її функціонування.

7.2.3 У опалюваних приміщеннях холодильників опалення потрібно передбачати, як правило, повітряне або повітряне, суміщене з місцевими нагрівальними приладами.

7.2.4 У приміщеннях холодильників із кондиціонуванням повітря потрібно передбачати повітряні або повітряно-теплові завіси біля зовнішніх дверей, воріт і технологічних отворів згідно з п. 7.7 ДБН В.2.5-67. В опалюваних приміщеннях вказані завіси потрібно передбачати згідно з технологічними вимогами.

7.2.5 У приміщеннях холодильників, у повітряне середовище яких можливе виділення шкідливих речовин у концентраціях, що перевищують гранично допустимі санітарні норми, або виділення різких і неприємних запахів, потрібно передбачати вентиляцію відповідно до вимог ДБН В.2.5-67. В інших приміщеннях, за винятком блоку зберігання, потрібно передбачати природну загальнообмінну вентиляцію, що забезпечує одноразовий повітрообмін за 1 год.

7.3 Електропостачання, електроустаткування та електроосвітлення

7.3.1 Електроустаткування у холодильниках потрібно передбачати згідно з ПУЕ та ДСТУ Б В.2.5-82.

7.3.2 Електричні проводи та кабелі мають бути стійкими до поширення полум'я, причому:

а) поодинокі прокладені ізольовані проводи та кабелі мають належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.1 ДСТУ 4809;

б) кабелі та проводи, прокладені у пучках (два та більше кабелів та/або проводів, якщо вони не відокремлені один від одного протипожежними перегородками та відстань між ними складає менше ніж 225 мм по горизонталі та 300 мм по вертикалі), мають належати до класу стійких до поширення полум'я згідно з 4.2 ДСТУ 4809.

Ця вимога не поширюється на пучки кабелів і проводів, для яких достатнім є відповідність вимогам 7.3.2 а):

- 1) протяжність яких складає 1,5 м і та менше;
- 2) що входять до складу системи проводки, прокладеної шляхом замонолічування у будівельну конструкцію чи в борознах стін, перегородок, перекриттів під штукатуркою;
- 3) які прокладено в сталевих системах жорстких кабельних трубопроводів та сталевих системах кабельних коробів без перфорації, внутрішній переріз яких не перевищує 710 мм².

7.3.3 У холодильниках потрібно передбачати такі види освітлення:

- **робоче** – у всіх приміщеннях;
- **евакуаційне** – у складських приміщеннях, коридорах, вестибюлях, сходових клітках, роздягальнях;
- **аварійне** – в електрощитових, теплових пунктах, місцях розміщення первинних засобів пожежогасіння;
- **ремонтне** – у технічному підпіллі та теплових пунктах.

7.3.4 Захист від блискавки слід виконувати відповідно до ДБН В.2.2-XXX:202X «Складські будівлі. Основні положення».

Ключові слова: холодильники, пожежна безпека, блок зберігання, рампа, платформа.

Науковий керівник розробки
Генеральний директор
д.т.н., проф.

О.В. Шимановський

Відповідальний виконавець

О.І. Кордун

Керівник групи НТД

Я.В. Лимар